


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д. Бедного, д. 11

Тел.: 8(47236) 3-24-86, E-mail: vales@mail.ru

ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП /

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

№ 334/13.12.18

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе - главный государственный санитарный врач по Валуйскому, Вейделевскому, Ровеньскому районам Ирхина Татьяна Николаевна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Клименковская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"** по ст.6.4 КоАП РФ

Сведения о лице, совершившем административное правонарушение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Клименковская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

юридический адрес 309746, Белгородская область, Ровеньский район, с. Клименково, ул. Школьная, д.50., дата регистрации 01.10.2003, ИНН 3117003270, код по ОКПО, код по ОГРН 1023102158881, код по КПП 311732001, руководитель Грищенко Николай Александрович, директор, расчетный счет

Законный представитель Лемешко Оксана Зиновьевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Клименковская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 14-16 582993 выдан МП в Ровеньском районе МО УФМС России по Белгородской области в городе Валуйки 27.12.2016г.

Дата рождения: 21.11.1971г. г. Ивано Франковск

Гражданство: РФ

Место работы: МБОУ "Клименковская ООШ Ровеньского района, Белгородской области"

Подвергался ранее административной ответственности: к административной ответственности в 2017-2018-г.г. не подвергалась

Адрес: Белгородская область Ровеньский район с. Клименково, ул. Степная, 11

Дополнительные сведения: приказ о назначении на должность директора № 135-лс от 14.09.2018г.

(Постановление по делу об административном правонарушении № 334/13.12.18 от 19.12.2018)

УСТАНОВИЛ:

13.12.2018г 12 часов при проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Клименковская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области, проведенной на основании распоряжения № 1394 от 20.11.2018г., установлено, что юридическим лицом муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Клименковская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" не выполняются требования санитарных правил. Так, при проведении замеров уровней искусственной освещённости в 5 из 6 проведенных замеров уровни искусственной освещённости не соответствуют гигиеническим требованиям: искусственная освещённость в кабинете информатики, 6 классе, мастерской, 1 и 3 классе, 2 и 4 классе занижены, что является нарушением п.7.2.4 СанПиН 2.4.22821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Из-за ветхости оконных блоков проветривание в помещениях не проводится, что является нарушением п. 6.8 СанПиН 2.4.22821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Протокол

измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 146 от 05.12.2018 г. выполненный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» прилагается. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами или форточками, используемые для проветривания. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. Параметры микроклимата по влажности в помещениях 8 класса, в кабинете информатики, 6 классе, мастерской не соответствуют гигиеническим требованиям, что является нарушением п.6.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 146 от 05.12.2018 г. выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе» прилагается.

Мастерская не оборудована раковиной с подводкой холодной и горячей воды для мытья рук, электрополотенцами или бумажными полотенцами, что является нарушением требований п.5.10. СанПиН 2.4.2 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Электро-полотенце или бумажные полотенца возле раковин для мытья рук отсутствуют, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Не обеспечено санитарное состояние и содержание производственных помещений школьной столовой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемые к организациям общественного питания, что является нарушением п.12.14 СанПиН 2.4.22821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст.6.4 КоАП РФ

Выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: отсутствует контроль за выполнением требований санитарных правил работниками образовательного учреждения

На основании изложенного и руководствуясь статьями 22.3, 23.49, 29.13 КоАП РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Клименковская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.

В соответствии с частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе по адресу: 309990, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д. Бедного, д. 11.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Начальник отдела  Т Н

Копию настоящего представления
получил:

Законный представитель
Ю.Л – директор школы
Лемешко Оксана
Зиновьевна

« 19 » декабря 2018г.

Отметка об отправлении представления заказным письмом:

ответ дать в течение месяца